



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
юридический адрес: Большая Горная ул., д. 69, г. Саратов, 410031
тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

место осуществления деятельности: Красина ул., д. 105, г. Балашов, Саратовская обл., 412316
тел/факс (845-45) 4-06-18 E-mail: balashov@gigiena-saratov.ru

ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 ОКПО 26834122 КПП 644002001 ОКТМО 63608101

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710021 от 23.04.2015 г.


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Органа инспекции ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Саратовской области»

 А.М. Новиков

Экспертное заключение

№ 996 от 20.09.2019 г.

Гигиеническая оценка
результатов лабораторных исследований
в СОПК «Лесное»,

по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Лесное, ул. Кирова, д. 22 Б.

Основание для проведения инспекции: предписание (поручение) Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 596 от 17.07.19 г.

Сведения об эксперте: врач по общей гигиене, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Чайчиц Александр Васильевич, высшее медицинское образование (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, диплом АВС 0405926 от 27.06.1997 г.), стаж по специальности – 21 год, сертификат специалиста № 1177180811447 от 02.04.18 г., сертификат специалиста № 0164310268943 от 23.06.18 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Рассмотренные документы: протоколы лабораторных исследований № 4/3625 А от 19.09.19 г., № 4/3626 А от 19.09.19 г., № 4/3627 А от 19.09.19 г., № 4/3628 А от 19.09.19 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № RA.RU.21.HK90).

Содержание: в СОПК «Лесное», по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Лесное, ул. Кирова, д. 22 Б, произведен отбор проб: вода подземных источников централизованного водоснабжения, питьевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения.

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод:

- Результаты исследования проб: вода подземного источника централизованного водоснабжения по санитарно-гигиеническим и микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) показателям (протоколы № 4/3625 А от 19.09.19 г. и № 4/3626 А от 19.09.19 г.) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- Результаты исследования проб: питьевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим и микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) показателям (протоколы № 4/3627 А от 19.09.19 г. и № 4/3628 А от 19.09.19 г.) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене, главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Балашовском районе»



А.В. Чайчиц