

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Балашовском районе»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105, тел.:
+7(84545)45473, e-mail: balashov@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HK90



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного дела

С.В. Котова
05.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20-04/06470-24 от 05.12.2024

- Заказчик:** СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕСНОЕ" (ИНН 6440026434 ОГРН 1156440000232)
- Юридический адрес:** 412333, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н БАЛАШОВСКИЙ, С.П. ЛЕСНОВСКОЕ, С ЛЕСНОЕ, УЛ КАРЛА МАРКСА Д. 1Б
Фактический адрес: Саратовская обл, м.р-н Балашовский, с.п. Лесновское, с Лесное, ул Карла Маркса, д. 16
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** водоразборная колонка, Саратовская обл, м.р-н Балашовский, с.п. Лесновское, с Лесное, ул Ленина
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 28.11.2024 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Трофимов В. А. Председатель СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕСНОЕ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: -
- Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №64-20.4/1477-2024 от 27 ноября 2024 г.
- Дополнительные сведения:**
Контактные данные заказчика: тел. 8 (953) 978-59-67 Акт отбора №500 от 28 ноября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 64-20-04/06470-4СГ.4МЛ-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 64-20-04/06470-24 от 05.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Баня термостатирующая, LOIP LB-216 | 3319 |
| 2 | Весы лабораторные, JW -1 | 0802457 |
| 3 | Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ | 486 |
| 4 | Секундомер электронный, Интеграл | 461003 |
| 5 | Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12 | 06/68 |
| 6 | Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12 | 03/65 |
| 7 | Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов, СТ-12 | 04/66-05/67 |
| 8 | Термометры лабораторные электронные, ЛТ | 303016 |
| 9 | Термостат водяной, TW -2.03 | 43352 |
| 10 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 036 |
| 11 | Фотометры фотоэлектрические, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» | 23700-71 |
| 12 | Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10601 | 06232 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 28.11.2024 11:10 дата начала испытаний 28.11.2024 11:15, дата окончания испытаний 03.12.2024 15:42 | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1 | Запах | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3 | Мутность | ЕМФ | Более 8 | Не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 4 | Цветность | градус цветности | 7,0±2,1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| Мнения и интерпретации: 1.Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм. 2.Запах при 20 °С- 0 баллов, запах при 60 °С- 0 баллов. | | | | | |
| Место осуществления деятельности: 412316, Саратовская обл, Балашов г, Красина ул, дом 105 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 28.11.2024 11:05 дата начала испытаний 28.11.2024 11:10, дата окончания испытаний 02.12.2024 10:31 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1 | Escherichia coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.8 |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.2. |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.7 |
| 4 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.-5.3. |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п. 8.4. |

Ответственный за оформление протокола:
Э.В. Рабочая, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 64-20-04/06470-24 от 05.12.2024

стр. 2 из 2